

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.
INSTALACJA nN PRACUJE W UKŁADZIE TN–S.

- GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V/16A, 2P+Z, IP20
- GNIAZDO TELEINFORMATYCZNE, GN. RJ45
- WYPUST ELEKTRYCZNY 230/400V
- TABLICA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWANA
- EG — KABEL GRZEWCZY NA PRZELEWIE AWARYJNYM I W RYNNIE
- PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY DRUT FeZn ø8mm UKŁADANY NA UCHWYTACH
- PEWNE POŁĄCZENIA ŚRUBOWE ZABEZPIECZONE PRZED KOROZJĄ
- h=2m MASZT ODGROMOWY YSOKOŚCI PODANA NA RZUTACH
- PE ZACISK PE POŁĄCZENIE PRZEWODEM LgY2o 1x6mm² DO TABLICY
- ŁĄCZNIK OŚW. POJEDYNCZY
- ŁĄCZNIK OŚW. PRZECHODOWY
- WYPUST OŚWIETLENIA LOGO NA ELEWACJI
- A1 – A1 – BERYL N LED COMPACT 2800 20W MICRO–PRM E IP20 34 840 (LUXIONA)
- A2 – A2 – PLAFOND ROUND LED 2500 PC E IP54 840 EDRE24/WH/4000 (LUXIONA)
- A3 – A3 – ARTSHAPE ROUND EDGE SMALL LED ZAW 3000 PLX E 34 840 (LUXIONA)
- A4 – A4 – ARTSHAPE ROUND FULL SMALL LED ZAW 3000 PLX E 34 840 (LUXIONA)
- AW1 – AW1 – LV20 3W 1h AT SE (LUXIONA) praca "na ciemno" CNBOP
- AW2 – AW2 – ET LED 3W IP65 1h AT SE + grzałka z termostatem (LUXIONA) praca "na ciemno" CNBOP
- EW1 – EW1 – ETM LED IP65 1W 1h AT SA (LUXIONA) praca "na jasno" CNBOP
- ELEKTROZACZEP REWERSYJNY, 12V 0,2A, DOSTARCZANY RAZEM Z DRZWIAMI
- PANEL WYWOŁAWCZY DOMOFONU 230V
- SŁUCHAWKA DOMOFONU
- PW PRZYCISK PRZYWOŁAWCZY "DZWONKOWY"
- SYGNALIZATOR OPTYCZNO–AKUSTYCZNY W SEKRETARIACIE
  GONG DWUTONOWY 230V

UWAGA!

1. PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ JAKO CAŁOŚĆ, ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ. RYSUNKI I CZĘŚĆ OPISOWA SĄ DOKUMENTAMI WZAJEMNIE SIĘ UZUPEŁNIAJĄCYMI, ŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI ZMIANAMI, REWIZJAMI I NADZORAMI. KOORDYNACJA MIĘDZYBRANŻOWA PO STRONIE BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ.
2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ. CAŁOŚĆ PRAC NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z NORMAMI OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I WYDANYMI UZGODNIENIAMI. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDŹIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY POWIĄZANE. NIE PROWADZIĆ ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEŃ DO POZOSTAŁYCH BRANŻ.
3. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ I PRZEPISAMI BHP.
4. WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI POWINNY BYĆ ZGŁOSZONE PROJEKTANTOWI PRZED ZAMAWIANIEM MATERIAŁÓW I ROZPOCZĘCIEM PRAC. WSZELKIE ZMIANY ROZWIĄZAŃ NALEŻY POTWIERDZIĆ U PROJEKTANTA.
5. PROJEKT JEST ZGODNY Z NINIEJSZYM PODKŁADEM, RZECZYWISTE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. PRZYJĘTY PRZEZ WYKONAWCĘ PROJEKT W ŻADNYM STOPNIU NIE ZMNIEJSZAJĄ JEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZGODNOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ ZA UZYSKANIE PRAWIDŁOWOŚCI DZIAŁANIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ.
6. PO WYKONANIU PRAC NALEŻY DOKONAĆ KONIECZNYCH PRÓB, REGULACJI, URUCHOMIEŃ, POMIARÓW I ODBIORÓW ORAZ OPRACOWAĆ DOKUMENTACJĘ POWYKONAWCZĄ.
7. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY: ZEWNĘTRZNE – USZCZELNIĆ PRZED PRZEDOSTAWANIEM SIĘ GAZU I WODY; ODDZIELENIA PPOŻ – USZCZELNIĆ MASAMI O ODPORNOŚCI PPOŻ. NIEMNIEJSZEJ NIŻ PRZEKRACZANE ŚCIANY.
8. PODŁĄCZANIE ZASILAŃ DO URZĄDZEŃ INNYCH BRANŻ WYKONAĆ POD NADZOREM ODPOWIEDNICH FIRM. PRACE W POBLIŻU INNYCH URZĄDZEŃ I SIECI UZBROJENIA TERENU PROWADZIĆ RĘCZNIE POD NADZOREM I W UZGODNIENIU ZARZĄDCY/WŁAŚCICIELA TYCH SIECI I URZĄDZEŃ.
9. WSZYSTKIE OPRAWY AWARYJNE (OPRAWY Z MODUŁEM AWARYJNYM) ZASILAĆ SPRZED ŁĄCZNIKA/STYCZNIKA DANEGO OBWODU (FAZA ZASILAJĄCA ORAZ FAZA STAŁA, W RAZIE POTRZEBY OPRAWY ŁĄCZYĆ PRZEWODAMI 4–ŻYŁOWYMI)
10. NALEŻY ZAPEWNIĆ RÓWNOMIERNE OBCIĄŻENIE FAZ OBWODÓW PRZEZ ODPOWIEDNIE PRZYŁĄCZANIE ODBIORÓW 1–FAZOWYCH.
11. INSTALACJE SANITARNE I HVAC WRAZ Z AKPIA, STEROWANIEM I OKABLOWANIEM, CZUJKAMI, WYŁĄCZNIKAMI SERWISOWYMI, REGULATORAMI – POZA OPRACOWANIEM.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTWOJCIECH KORBEL, 30 -138 Kraków, ul. Olkuska 8

TEMAT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ WRAZ Z: BUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU TJ.: ELEKTRYCZNYCH, WENTYLACJI, OGRZEWANIA, CHŁODZENIA; BUDOWĄ CHODNIKA, ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, NA DZIAŁCE NR 61, OBRĘB 0002 SKALBMIERZ, GMINA SKALBMIERZ	Rys. nr E-02
TREŚĆ RYS.	RZUT POZ. +2,42 - INST. ELEKTRYCZNE	Skala 1:100
INWESTOR	Gmina Skalbmierz	Faza PW
ADRES	ul. Tadeusza Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz	

	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpisy
Projektował	mgr inż. Dominik Zawisza	MAP/0301/POOE/11	
Sprawdzał	mgr inż. Paweł Wrona	MAP/0063/POOE/11	
	inż. Michał Nieradko		

INSTALACJE ELEKTRYCZNE	sierpień 2021

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim