



- UZIOM FeZn40x5
- DRUT ZE STALI OCYNKOWANEJ Ø8
- ZŁĄCZE KRZYŻOWE/RYNNOWE
- ⊞ ZŁĄCZE W SKRZYŃCE KONTROLNEJ  
NA WYS. 0,3-1,8M.
- MONOKRYSTALICZNY MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

- Uwaga
- Instalację odgromową wykonać zgodnie z PN-86/E-05003/01 oraz PN-IEC 61024-1
  - Wszystkie elementy przewodzące i nieprzewodzące oraz instalacyjne wystające ponad powierzchnię dachu wyposażyć w zwody pionowe i podłączyć do instalacji odgromowej.

RZUT DACHU SKALA 1:100

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	AKA PRACOWNIA PROJEKTOWA 28-500 KAZIMIERZA WIELKA, UL. PRZEMYSŁOWA 57		
INWESTOR:	Gmina Skalbmierz T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz		
PROJEKT:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ W KRĘPICACH NA DZIAŁCE NR 160 OBRĘB KRĘPICE GMINA SKALBMIERZ		
BRANŻA:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
PROJEKTANT:	mgr inż. Stanisław Ambroży upr. w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń nr KL-66/89	PODPIS:	
TREŚĆ RYSUNKU:	RZUT DACHU		NR RYSUNKU:
SKALA:	1:100	DATA:	09.2020 E-01