

GMINA SKALBMIERZ
 28 - 530 Skalbmierz
 ul. T. Kościuszki 1
 tel. 41 35 29 085
 P 291009863; NIP 605-002-00-60

Skalbmierz, dnia 11.09.2020 r.

I N F O R M A C J A O W Y B O R Z EO F E R T Y N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J

Gmina Skalbmierz, ul. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz, informuje, że w dniu 18.06.2020 r. odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skalbmierz” w formule „zaprojektuj i wybuduj” etap II i III oraz remont/przebudowa ujęcia wody w m. Rosiejów i zbiorników wody w m. Tempoczków Kolonia”, nr postępowania: IZP.271.03.2020.

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 11.09.2020 r.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą na wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: **EMKAN-PRO Krzysztof Murawski, Pstrągi Gniewoty 6, 18-300 Zambrów**, które uzyskały najwyższą liczbę punktów:

Numer oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Ilość punktów w kryterium cena	Ilość punktów w kryterium wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości	Ilość punktów w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia	Łączna ilość punktów
2	EMKAN-PRO Krzysztof Murawski Pstrągi Gniewoty 6 18-300 Zambrów	60,00	20,00	20,00	100

Oferty pozostałych wykonawców oceniono następująco:

Numer oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Ilość punktów w kryterium cena	Ilość punktów w kryterium wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości	Ilość punktów w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia	Łączna ilość punktów
3	JFC Polska Sp. z o.o. Karpin ul. Białostocka 1 05-252 Dąbrówka	55,42	20,00	20,00	95,42

Zamawiający odrzuca z postępowania oferty następujących wykonawców:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Powód odrzucenia oferty
1	EKOFIRMA Przemysław Gruszka ul. Waryńskiego 18 A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Zamawiający wypełniając zobowiązania wynikające z art. 26 ust. 3 ustawy w dniu 08.07.2020 r. wezwał Wykonawcę do przedłożenia następujących dokumentów: - kompletnych raportów z badań oferowanych oczyszczalni wykonanych w laboratorium notyfikowanym, na okoliczność zgodności zaoferowanych oczyszczalni z normą PN EN 12566-3:2005+A1:2013 Ze złożonych dokumentów wynika, iż oferowane produkty nie spełniają wymogów określonych w SIWZ. Z opisu zawartego w przedstawionym raporcie oraz sama nazwa proponowanej oczyszczalni sugeruje, że jest to oczyszczalnia działająca w technologii SBR czyli reaktora sekwencyjnego, w którym realizowane są wszystkie procesy związane z oczyszczaniem ścieków. Technologia oczyszczania ścieków oferowanej oczyszczalni jest niezgodna z zapisami PFU str. 12 i 13: <i>„Do budowy należy zastosować oczyszczalnie ścieków pracujące w układzie technologicznym składającym się z <u>ustawionych szeregowo komór</u> realizujących następujące procesy jednostkowe:</i> <i>a) osadnik wstępny (komora beztlenowa)</i> <i>b) złożo biologiczne (komora tlenowa)</i> <i>c) osad czynny (komora tlenowa)”</i> Zgodnie z zapisem PFU pkt. 2.2. str. 12: <i>„Nie dopuszcza się stosowania systemów w których procesy oczyszczania mechanicznego i biologicznego realizowane są <u>w jednym zbiorniku (komorze)</u>”</i> W związku z powyższym Zamawiający uznał, że oferta nie odpowiada treści SIWZ i odrzucił ją na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

Wyk w 6 egz.

- Wykonawcy egz. 1-3
- Egz. 4 strona internetowa
- Egz. 5 Tablica ogłoszeń
- Egz. 6 a/a

BURMISTRZ
mgr Marek Juszczyk