

Skalbierz, 21.04.2020 r.

INFORMACJA nr 2

dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKALBMIERZU” w formule „zaprojektuj i wybuduj

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 zwanej dalej ustawą) udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie 1

Nawiązując do zapisu w PFU "Projekt instalacji elektrycznej strony DC oraz AC wraz z automatyką zabezpieczeniową, wyłącznikiem ppoż..." proszę o doprecyzowanie zapisu automatyka zabezpieczeniowa. Czy zamawiający ma na myśli jakiś konkretny system?

Odpowiedź:

W PFU nastąpił błąd i właściwy zapis brzmi :

Projekt budowlano-wykonawczy powinien uwzględniać wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do realizacji zamierzenia budowlanego, a w szczególności: "Projekt instalacji elektrycznej strony DC oraz AC wraz z aparaturą zabezpieczeniową, wyłącznikiem ppoż..."

Pytanie 2

Jak wygląda aktualnie instalacja ppoż w budynku? Czy istnieje instalacja na sali gimnastycznej, do której można podłączyć wyzwalacze rozłączników?

Odpowiedź:

W budynku sali gimnastycznej nie ma instalacji ppoż.

Pytanie 3

Proszę o udzielenie odpowiedzi czy wyrażają Państwo zgodę na wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym? Proszę również o informację na jakiego maila należałoby przesłać gwarancję ubezpieczeniową podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym na adres: sekretariat@skalbmierz.eu

BURMISTRZ
19 Juszczak
mgr Marek Juszczak