

GMINA SKALBMIERZ
28 - 530 Skalbmierz
ul. T. Kościuszki 1
tel. 41 35 29 085
P 291009863; NIP 605-002-00-60

Skalbmierz, 08.05.2020 r.

INFORMACJA
dla Wykonawców nr 3

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

***ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
SKALBMIERZU w formule „zaprojektuj i wybuduj”***

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 zwanej dalej ustawą) udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie 1

Czy Zamawiający posiada dokumentację konstrukcyjną dachu sali gimnastycznej. Czy jest możliwość dołączenia tej dokumentacji do dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada dokumentacji konstrukcyjnej Sali gimnastycznej.

Pytanie 2

Jaka jest konstrukcja stropu, na której opierają się ścianki ażurowe podpierające płyty korytkowe dachu.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada tylko takie informacje:

- płyty korytkowe nad salą gimnastyczną są wsparte na dźwigarach stalowych kratowych, rozpiętych wzdłuż krótszego boku obiektu. Płyty korytkowe na antresoli sali gimnastycznej są wsparte na podciągach żelbetowych, prostopadle do osi korytarza.
- warstwy dachu: płyta korytkowa, papa termozgrzewalna, styropapa.
- mury wykonane z pustaków silikatowych.

Pytanie 3

Jeżeli w wyniku przeprowadzania opinii technicznej konstrukcji dachu sali gimnastycznej okaże się że wytrzymałość obciążenia dachu jest niewystarczająca co wtedy

- a) Kto ponosi ewentualne koszty przygotowania projektu wzmocnienia konstrukcji dachu?
- b) Kto ponosi ewentualne koszty wzmocnienia konstrukcji dachu?

Odpowiedź:

Planowane miejsce montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,95 kWp to dach budynku sali gimnastycznej w razie konieczności także dach budynku Szkoły Podstawowej. Zasilanie obiektów w energię elektryczną odbywa się linią kablową ziemną. Roczne zużycie energii elektrycznej całego obiektu w 2019 r. - 146.699,00 kWh.

Pytanie 4.

Prosimy o wykreślenie z treści SIWZ zapisu dotyczącego Potwierdzenie, że oferent posiada autoryzację producenta modułów fotowoltaicznych lub jego przedstawiciela potwierdzającą, iż został przeszkolony w zakresie montażu i serwisu jego produktów; (str. 8)

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

BURMISTRZ
mgr Marek Juszczyk