

Skalbmierz, 06.05.2020 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKALBMIERZU” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4,4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 zwanej dalej ustawą) udziela odpowiedzi i modyfikuje treść SIWZ:

Pytanie 1

Proszę o udzielenie odpowiedzi czy wyrażają Państwo zgodę na wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym? Proszę również o informację na jakiego maila należałoby przesłać gwarancję ubezpieczeniową podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym na adres: sekretariat@skalbmierz.eu

Pytanie 2

1) Ponieważ wskazane w PFU parametry modułów fotowoltaicznych jednoznacznie wskazują na moduły firmy SUNPOWER, co jest sprzeczne z prawem zamówień publicznych (Prawo zamówień publicznych art. 29 pkt. 2). Prosimy o zmianę wymaganego parametru wydajności po 25 latach na 83% lub wskazanie co najmniej 3 producentów modułów fotowoltaicznych spełniających wymagania przetargu. Dodatkowo pragniemy zauważyć, że moduły fotowoltaiczne firmy SUNPOWER spełniające wymagania przetargu nie są obecnie dostępne na polskim rynku.

Odpowiedź:

Zapisy PFU nie sugerują konkretnego producenta modułów fotowoltaicznych, określone są jedynie minimalne wymagania jakie powinny spełniać moduły fotowoltaiczne zastosowane do realizacji zamówienia. W instalacji fotowoltaicznej należy zastosować moduły fotowoltaiczne o mocy zapewniającej realizację budowy instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy zainstalowanej 49,95 kWp mierzonej w warunkach STC.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru wydajności po 25 latach na 83%.

Pytanie 3

Zgodnie z zapisami zapytania Zamawiający wymaga złożenia do oferty karty katalogowej konstrukcji na grunt, w związku z czym prosimy o informację, w którym miejsc Zamawiający chciałby aby taka instalacja była wykonana. Jeśli Zamawiający nie dopuszcza instalacji na gruncie prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego złożenia kart katalogowych konstrukcji na grunt.

Odpowiedź:

Ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wykreśla się z Rozdziału 5a przedmiotowy zapis dotyczący instalacji fotowoltaicznej na gruncie.

Modyfikacja 1:

Dotychczasowy Rozdział 5a po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

Rozdział 5a Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego.

Na potwierdzenie spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawcy powinni złożyć do oferty:

- Karty katalogowe modułów fotowoltaicznych potwierdzone za zgodność z oryginałem przez producenta modułów;
- Potwierdzenie, że oferent posiada autoryzację producenta modułów fotowoltaicznych lub jego przedstawiciela potwierdzającą, iż został przeszkolony w zakresie montażu i serwisu jego produktów;
- Karty katalogowe inwerterów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez producenta inwerterów;
- Karty katalogowe systemów mocujących na dach płaski, skośny wraz z badaniem potwierdzającym jakość i bezpieczeństwo produkowanych systemów wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Pytanie 4.

Prosimy o podanie informacji, na którym dachu skośnym i płaskim możliwy będzie montaż instalacji fotowoltaicznych.

Odpowiedź:

Informacja zamieszczona jest na stronie 6 Programu funkcjonalno-użytkowego.

BURMISTRZ
M. Juszczyk
mgr Marek Juszczyk