


# LEGENDA:

Tablica/rozdzielnica elektryczna, rozmiar/typ wg. schematów lub specyfikacji

Linia - rura osłonowa typu AROT DVR 50 (giętka, dwuścienna, karbowana) prowadzona pod posadzką

Gniazdo 2-krotne ze stykiem ochronnym pokrywką i rozłącznikiem, 2x(1P+N+PE), 16A, 230V, IP44

ZESTAW GNIAZD 1F 230V, 3F 400V

Zestaw gniazd elektrycznych z rozłącznikiem. Zabudowa w skrzynce, II klasa izolacji, IP44. Rozmiar i wyposażenie wg. schematów lub specyfikacji

Czujnik zmierzchu, sterowanie wg schematów lub specyfikacji

L

NEPTUN LED V1 8000LM PC-T OPTICS-3 E IP65 830 / L-1200

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
wg normy PN-HD 60364-4-41, N SEP-E-001
Napięcie zasilania: 230/400V ; 50 Hz
Układ sieci elektroenergetyczej: 0,4 kV: TN-C
Projektowany układ sieci instalacji: TN-S

| | |
|---|---|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | ANDRZEJ KRAWCZYK ARCHITEKT<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>28-500 KAZIMIERZA WIELKA, UL. PRZEMYSŁOWA 57<br>tel: 501-177-475 mail: aka.biuro@gmail.com |
| INWESTOR: | GMINA SKALBMIERZ<br>ul. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz |
| PROJEKT: | PRZEBUDOWA PLACU TARGOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNYCH OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I DROGOWEJ NA DZIAŁCE NR 870/2 W SKALBMIERZU |
| BRANŻA: | ELEKTRYCZNA |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Janusz Ambroziewicz<br>SWK/0048/POOE/06 |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY: | mgr inż. Marcin Możdżeń<br>E608/103/13 D/609/103/13 |
| PODPIS: | |
| TREŚĆ RYSUNKU: | WIATA TYP A3 - RZUT PRZYZIEMIA<br>Instalacje elektryczne |
| NR RYSUNKU: | E-17 |
| SKALA: | 1:100 PROJEKT BUDOWLANY |
| DATA: | 02.2017 |